



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 20.09.2024 r.

ONS-HK.9020.2.201.2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 101/24 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Pismem znak: GK.703.29.2024.JA z dnia 11.09.2024 r., Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: 2334/09/24 z dnia 10.09.2024 r., 2335/09/24 z dnia 10.09.2024 r. oraz 2336/09/24 z dnia 10.09.2024 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 05.09.2024 r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu Szymanowo 43A - posesja prywatna (punkt czerpalny) stwierdzono przekroczenia żelaza tj. $584 \pm 58 \mu\text{g/l}$ (norma $200 \mu\text{g/l}$) oraz zalecanej wartości mętności tj. $2,7 \pm 0,4 \text{ NTU}$ (zalecana wartość 1 NTU).

W związku z przekroczeniami, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie dostawca wody podjął natychmiastowe działania naprawcze. Ponadto zobowiązano dostawcę wody do wykonania ponownych badania wody.

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadającym aktualne zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia oraz akredytację PCA.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach
2. Gmina Łomazy
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: N.Z.
Sprawdził: D.M.