



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 25.09.2024 r.

ONS-HK.9020.2.176.2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 109/24 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Roskosz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem ustalonym indywidualnie dla wodociągu Roskosz opartym o szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 09.09.2024 r. pobrał próbki do badań. W dniu 18.09.2024 r. otrzymano sprawozdanie z badań wody nr: LAB.PW-W-9051/375/2024.

Wyniki badań próbek z dnia 09.09.2024 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Hrud 33 - Szkoła Podstawowa im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich (pomieszczenie nr 010 - łazienka dziewcząt),
- Woskrzenice Duże 91 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej (łazienka męska),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełniającym ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: I.S.