



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 16.12.2024 r.

ONS-HK.9020.2.154.2024

OCENA JAKOŚCI WODY CIEPŁEJ Nr 119/24 z sieci wewnętrznej wody ciepłej Przedszkola im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody stwierdza, że

woda ciepła spełnia wymagania mikrobiologiczne

UZASADNIENIE

W dniu 16.12.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdanie z badań wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* nr: LAB.PW-Z-9051/531/2024 z dnia 13.12.2024 r.

Powyższe badanie wykonano w Przedszkolu im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach, ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Wynik badania próbki pobranej w dniu 02.12.2024 r., punkt pobrania:

- łazienka nr 2 - kran, Grupy Misie - Skrzaty,

wykazał, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 5 tabela A, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym można korzystać z wody ciepłej z prysznicą pod warunkiem systematycznie prowadzonych działań naprawczych, których skuteczność musi być potwierdzana wynikami badań wody.

Zgodnie z tabelą B załącznika nr 5 w/w rozporządzenia kolejne badanie wody należy wykonać za 3 miesiące.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

W Przedszkolu im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach obowiązuje decyzja administracyjna znak: ONS-HK.9020.2.154.2024 z dnia 02.07.2024 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Biała Podlaska
2. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach
3. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. a/a

Sporządził: I.S.