



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 16.06.2021 r.

ONS-HK.721/152/21

URZĄD GMINY Biała Podlaska	
21-06-2021	
WPLYNĘŁO	SEKRETARIAT
L.dz.	2018
Podpis	

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 74/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: B.671.16.2021.MR z dnia 08.06.2021 r. sprawozdaniami z dodatkowych badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 07.05.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy, punkty pobrania:

- Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Gmina Łomazy
3. Wójt Gminy Biała Podlaska
4. a/a

Sporządził: P.J.
Sprawdził: I.S.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

wiepodlega



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 16.06.2021 r.

ONS-HK.721/153/21

URZĄD GMINY	
Biała Podlaska	
21-06-2021	
WPLYWNO	SEKRETARIAT
L.dz.	2018
Podpis	

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 75/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z przekazanymi w dniu 14.06.2021 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 08.06.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska, numery analiz:

- **938/2021, PW/268/WD/c/Z** - punkt pobrania Biała Podlaska ul. Sidorska 2B - PPHU PIGI SJ. (punkt czerpalny),
- **939/2021, PW/269/WD/c/Z** - punkt pobrania Biała Podlaska ul. Sitnicka 103 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

Otrzymują:

1. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
2. Prezydent Miasta Biała Podlaska
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: P.J.

Sprawdził: I.S.

niepodlega



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

ONS-HK.721/128/21

Biała Podlaska, dnia 16.06.2021 r.

URZĄD GMINY Biała Podlaska	
WPLYNĘŁO	SEKRETARIAT
21-06-2021	
L.dz. 2019	
Podpis	

BIŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 72/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-W-821/124/2021 z dnia 07.06.2021 r. informuje, że próbki wody pobrane w dniu 25.05.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec, numery analiz:

- PW/225/WD/abc/W - punkt pobrania Woroniec - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- PW/226/WD/abc/W - punkt pobrania Woroniec 7 - mieszkanie prywatne,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w obu próbkach stwierdzono przekroczenie parametru organoleptycznego tj. **nieakceptowalny zapach**. W związku z powyższym oczekuję pisemnej informacji o podjętych działaniach naprawczych potwierdzonych wynikami badań wody.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

Sporządził: P.J.

Sprawdził: I.S.

niepodlega