




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

LU.ZUZ.1.4210.229.2021.MU

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Białka Podlaska
NIP: 527 202 54 16, REGON: 368102075
tel.: +48 (83) 343 41 08
E-mail: zuz@wody.gov.pl

Biała Podlaska, 7 grudnia 2021 r.



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 07.12.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Adama Jasik działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.05.2020 r. wydanego przez Pana Andrzeja Kuchciak Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin Spółki PGE Dystrybucja S.A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią kablową średniego napięcia SN 15kV typu 3xXRUHAKS 1x120 mm² wraz z kanalizacją światłowodową RHDPE przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Rudka w km 14+080 dz. nr.ewid. 270 obręb Młyniec, gm. Biała Podlaska. Wykonanie przejścia metodą przewiertu sterowanego o długości L = 14,0 m w rurze osłonowej typu HDPE 160, minimum 1,50 m poniżej istniejącego dna rzeki Rudka.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.12.2021 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.


Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Obwieszczenie wywieszono dnia: 13.12.2021 r.

Obwieszczenie zdjęto dnia:

Pieczęć i podpis:



Sprawę prowadzi:
Kierownik Magdalena Uss
tel. 83 342 70 54