



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

Biała Podlaska, dnia 26.04.2022 r.

ONS-HK.9020.2.87.2022



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 40/22

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 12.04.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska, numery analiz:

- 715/2022, PW/151/WD/c/Z - punkt pobrania Biała Podlaska ul. Fieldorfa 26 - Blok mieszkalny „Budomex” (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce wody pobranej z punktu pobrania Biała Podlaska ul. Szkolna 2 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny), numery analiz: 716/2022, PW/152/WD/c/Z stwierdzono przekroczenie normy parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli (1 jtk w 100 ml).

Ponowne badanie z dnia 13.04.2022 r. nie wykazało przekroczenia.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej


Marcin Nowik

Otrzymują:

1. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
2. Prezydent Miasta Biała Podlaska
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: I.S.



POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI