



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 05.05.2022 r.

ONS-HK.9020.2.94.2022

URZĄD GMINY Biała Podlaska	
WPLYNĘŁO	10-05-2022
SEKRETARIA	
L.dz.	1491
Podpis	

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 47/22 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanym pismem znak: L. dz. 31/2022 z dnia 20.04.2022 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 25.04.2022 r. sprawozdaniem z powtórnego badania w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 21.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac, punkt pobrania:

- Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność pobierania próbek wody z przynajmniej dwóch punktów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wyniki z kilku badań ułatwią dokonanie właściwej oceny jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej


Marcin Nowik

Otrzymują:

1. EKO NOWA Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Piszczac
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI