



ONS-HK.9020.2.107.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 16.05.2022 r.

URZĄD GMINY	
Biała Podlaska	
19-05-2022	
WPLYNIE	SEKRETARIAT
L.dz. 1581	Podpis

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 52/22 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Swory

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz. GZK/17/2022 z dnia 07.04.2022 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 11.05.2022 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 08.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Swory, punkty pobrania:

- Swory ul. Kościelna - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Krzymowskie 27A - posesja prywatna (kran zewnętrzny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w obu próbkach stwierdzono stężenie **manganu** na granicy dopuszczanej normą 50 µg/l (punkt nr 1 - 50 ± 11 µg/l, punkt nr 2 - 52 ± 12 µg/l). W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie przeglądu poprawności pracy stacji zasilającej wodociąg. Uzdatnianie wody jest procesem skomplikowanym i uzależnionym od wielu czynników (stężenie tlenu, prędkość filtracji, równomierność obciążenia poszczególnych filtrów czy rozbiory wody). Jakikolwiek niedomagania w tym procesie kończą się przekroczeniami.

Ponadto ponownie przypominam o obowiązku przekazywania sprawozdań z badań z dokładnie określonym miejscem pobrania próbek tj. **zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.**

Otrzymują:


1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej
z up. Józef Szwed
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

niepodlega



ONS-HK.9020.2.108.2022

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 53/22
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Roskosz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz. GZK/17/2022 z dnia 07.04.2022 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 11.05.2022 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 08.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Roskosz, punkty pobrania:

- Roskosz - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Cicibór Duży 1A - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
- Grabanów - Zespół Doradztwa Rolniczego,

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Należy zwrócić uwagę na wysokie stężenie manganu w wodzie wprowadzanej do sieci. Powyższe sprzyja powstawaniu osadów i biofilmu w sieci wodociągowej. Stwarza to dogodne warunki do pojawiania się problemów mikrobiologicznych z bakteriami grupy coli i ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej
z up. *Łarostaw Szewicki*
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: D.M.
Sprawdził: I.S.

niepodlega




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>



Biała Podlaska, dnia 16.05.2022 r.

ONS-HK.9020.2.109.2022

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 54/22 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz. GZK/17/2022 z dnia 07.04.2022 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 11.05.2022 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 08.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec, punkty pobrania:

- Woroniec - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Woroniec 3 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne oraz część B - parametry chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w obu próbkach stwierdzono stężenie **manganu** na granicy dopuszczanej normą 50 µg/l (punkt nr 1 - 56 ± 13 µg/l, punkt nr 2 - 54 ± 12 µg/l). Z uwagi na powyższe Producent wody dokonał przeglądu układu napowietrzania stacji uzdatniania zasilającej wodociąg. W opinii Państwowego Powiatowego Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej właściwy nadzór nad procesami uzdatniania wody pozwoli wyeliminować tego typu sytuacje.

Ponadto ponownie przypominam o obowiązku przekazywania sprawozdań z badań z dokładnie określonym miejscem pobrania próbek tj. **zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.**

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej
z up. Józef Szwedki
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

wiepodległa