



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18  
Tel. 83 344 41 60 do 62 fax. 83 344 41 60  
[www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska](http://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska)  
[psse.bialapodlaska@pis.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@pis.gov.pl)

Biała Podlaska, 20 maja 2022 r.

**ONS-HK.9020.2.112.2022**

**Gmina Biała Podlaska  
ul. Prosta 31  
21-500 Biała Podlaska**

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
Czosnówka  
ul. Topolowa 35-37  
21-500 Biała Podlaska**

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, ust. 2 oraz art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 10 § 2, art. 104 oraz art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej** po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu:

- 18.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 317/LW/2022 z dnia 20.05.2022 r.
- 18.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 318/LW/2022 z dnia 20.05.2022 r.

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Biała Podlaska w związku z wykryciem **bakterii grupy coli**, po wykluczeniu obecności w badanych próbkach parametru *Escherichia coli* i **enterokoków kałowych** oraz rozważeniu zagrożenia dla zdrowia

**I. Stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska dostarczającego wodę do miejscowości Czosnówka, Grabanów, Kolonia Grabanów, Hoła, Husinka, Kalilów, Porosiuki, Rakowiska, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Styrzyniec, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe zlokalizowanych w gminie Biała Podlaska**

## II. Nakazuje podjęcie następujących działań:

- skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Czosnówka, Grabanów, Kolonia Grabanów, Hola, Husinka, Kalilów, Porosiuki, Rakowiska, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Styrzyniec, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe zlokalizowanych w gminie Biała Podlaska o warunkowym dopuszczeniu wody do picia,
- podjąć ścisłą i stałą współpracę z dostawcą wody w celu doprowadzenia sieci wodociągowej w powyższych miejscowościach do należytego stanu higienicznego.

## III. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 kpa z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego

Niewykonanie decyzji spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 479)

## UZASADNIENIE

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Biała Podlaska dostarcza wodę do miejscowości Czosnówka, Grabanów, Kolonia Grabanów, Hola, Husinka, Kalilów, Porosiuki, Rakowiska, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Styrzyniec, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe w gminie Biała Podlaska.

- 18.05.2022 r. numery analiz:

- 1258/2022 - Biała Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci kran nr 1) - **bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml**,
- 1259/2022 - Biała Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci kran nr 2) - **bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml**,

wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1 część C - parametry wskaźnikowe (tabela 1), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Dodatkowo w próbkach wody pobranych w dniu 18.05.2022 r. ze zbiorników wody uzdatnionej wchodzących w skład przedmiotowego ujęcia i stacji uzdatniania wody również wykazały bakterie grupy coli (zbiornik nr 1 - 1 jtk/100 ml, zbiornik nr 2 - 2 jtk/100 ml). Jednocześnie należy również zauważyć, że w próbce wody pobranej w dniu 17.05.2022 r. z punktu pobrania Biała Podlaska ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny „BSM” Nr 52 (punkt czerpalny) stwierdzono bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml.

Zapisy § 21 ust. 4 w/w rozporządzenia umożliwiają wydanie decyzji o warunkowej przydatności wody w sytuacji stwierdzenia obecności **bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL) /100 ml** przy jednoczesnym wykluczeniu obecności *Escherichia coli* i Enterokoków kałowych.

**Natomiast w oparciu o treść przepisu art. 108 § 1. kpa** decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego w związku ze stwierdzeniem bakterii grupy coli w badanych próbkach wody zasadnym było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższymi przedstawionymi wynikami analiz próbek wody należy wdrożyć procedury postępowania adekwatne do wyników badania.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

# P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 18, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Według art. 130 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a kpa:

- 1) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
- 2) z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do sądu administracyjnego



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białej Podlaskiej  
*Marcin Nowik*  
Marcin Nowik

## Otrzymują:

1. Gmina Biała Podlaska
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czosnówce
3. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Bialski
6. Sekcja HŻŻ w/m
7. Sekcja P/Ep w/m
8. Sekcja HDiM w/m
9. a/a.

Sporządził: E.Ś.

Sprawdził: I.S.