



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

URZĄD GMINY  
Biała Podlaska

WPLYNEŁO

23-06-2022

1928

L.dz. ....

SECRETARIAT

Biała Podlaska, dnia 20.06.2022 r.

ONS-HK.9020.2.127.2022

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 72/22 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Swory

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanym pismem znak: L.dz. GZK/83/2022 z dnia 06.06.2022 r. sprawozdaniem z dodatkowego badania wody w związku z przełączeniem miejscowości Sitnik i Łukowce do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Swory informuje, że próbka wody pobrana w dniu 17.05.2022 r., punkt pobrania:

- Sitnik 46 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy,

w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Mając na uwadze że przełączenie zasilania miejscowości wykonano w dniu 15.12.2021 r., to przedmiotowe badanie wody powinno być zrealizowane znacznie **wcześniej**. Wynika to z zapisów aktualnego rozporządzenia, które jednoznacznie wskazuje na obowiązek wykonania dodatkowych badań jakości wody każdorazowo i **niezwłocznie** po zaistnieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność pobierania próbek wody z przynajmniej dwóch punktów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wyniki z kilku badań ułatwią dokonanie właściwej oceny jakości wody.

#### Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białej Podlaskiej  
*[Signature]*  
z Wp. Jarosław Sawicki  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI