



LU.ZUZ.1.4210.147.2022.DO

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-282-56-16, REGON: 14122573  
tel.: +48 (83) 343 41 08  
E-mail: zz-biala@wody.gov.pl

## OBWIESZCZENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12 października 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Janusza Hodun – Członka Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Czosnówce z siedzibą przy ul. Topolowej 35-37 Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj.:

1. pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni o głębokości 103 m każda, zlokalizowanych na dz. ewid. 293 obręb 0036 Swory, gm. Biała Podlaska, dla potrzeb wodociągu gminnego Swory, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 490 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop. r}} = 178\,850 \text{ m}^3/\text{r},$$

przy ustalonej i zatwierdzonej maksymalnej wydajności eksploatacyjnej ujęcia  $Q_e = 34,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s_e = 4,2 \text{ m}$ ;

2. wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na dz. ewid. 293 obręb 0036 Swory, gm. Biała Podlaska, istniejącym wylotem do ziemi tj. do rowu przydrożnego na dz. ewid. 527 obręb 0036 Swory, gm. Biała Podlaska, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,0007 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 60 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop. r}} = 4320 \text{ m}^3/\text{r},$$

przy dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń nieprzekraczających:

- zawiesina ogólna - 35 mg/l

- żelazo ogólne - 10 mg/l

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.10.2022 r. (data uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

### umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od ..... do .....

### umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od ..... do .....

pieczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:

Specjalista Dagmara Oponowicz

tel. 83 342 70 54, 532 033 109

DYREKTOR  
Henryk Gmitruczuk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 343 41 08 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl