



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18


tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

ONS-HK.9020.2.268.2022

Biała Podlaska, dnia 30.11.2022 r.



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 165/22

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

W dniu 25.10.2022 r. i 28.10.2022 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: LAB.PW-Z-9051/334/2022 z dnia 24.10.2022 r. oraz 690/LW/2022 z dnia 21.10.2022 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2022 r.

Wyniki badań próbki z dnia 18.10.2022 r. pobranej z punktu monitoringowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Biała Podlaska ul. Fieldorfa 26 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


Natomiast w próbce pobranej z punktu Biała Podlaska ul. Szkolna 2 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny) stwierdzono **nieakceptowalny zapach**.

W związku z przekroczeniem, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie zobowiązano dostawcę wody do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Ponowne badanie próbki wody wykonane w dniu 15.11.2022 r., po działaniach naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej z punktu monitoringowego:

- Biała Podlaska ul. Szkolna 2 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),
nie wykazało przekroczenia.

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

Otrzymują:

1. Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
2. Prezydent Miasta Biała Podlaska
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: D.M.
Sprawdził: I.S.