




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne
LU.ZUZ.1.4217.8.2022.MU
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282 56 16, REGON: 142031-475
Tel.: +48 (83) 343 41 08
E-mail: zz-bialapodlaska@gpw.gov.pl

Biała Podlaska, 27 stycznia 2023 r.



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 27 stycznia 2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Księdza Jana Mroczek – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – studni głębinowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym na dz. nr ewid. 90 w m. Swory, gmina Biała Podlaska, powiat bialski o parametrach:

- głębokość otworu studziennego – 20,5 m w tym rura nadfiltrowa z rur PCV Ø 110 mm, L=15,25 m; część robocza filtra z rur PCV Ø 110 mm, siatka SP12 poliamid, L=5,0 m; rura podfiltrowa PCV 110 mm, L=0,25 m;
- współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000: X: 5771819.50 Y: 8426163.47

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.01.2023 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w terminie 7 dni od daty umieszczenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

DIREKTOR
Henryk Gmitruczuk

umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od do

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od do

pieczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:
Kierownik Magdalena Uss
tel. 83 342 70 54