



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

ONS-HK.9020.2.81.2023

URZĄD GMINY	
Biała Podlaska	
WPLYNEŁO	SEKRETARIAT
12-04-2023	
L.dz. 1340	Podpis

Biała Podlaska, dnia 06.04.2023 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 30/23

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

W dniach 28.03.2023 r., 04.04.2023 r. i 05.04.2023 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: LAB.PW-Z-9051/66/2023 z dnia 23.03.2023 r., 154/LW/2023 z dnia 24.03.2023 r. oraz LAB.PW-Z-9051/63/2023 z dnia 04.04.2023 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2023 r.

Wyniki badań próbek z dnia 21.03.2023 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Biała Podlaska ul. Kopernika 12 - Blok mieszkalny „BSM” Nr 12 (punkt czerpalny),
- Biała Podlaska ul. Batorego 12 - Blok mieszkalny „Budomex” (punkt czerpalny),
- Biała Podlaska ul. Sidorska 101A - Blok mieszkalny „SM” (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast we wszystkich pobranych próbkach stwierdzono problemy z jakością organoleptyczną wody tj. **nieakceptowalny zapach**.

W związku z przekroczeniami, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie dostawca wody podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Ponowne badania próbek wody wykonane w dniu 28.03.2023 r., po działaniach naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów monitoringowych:

- Biała Podlaska ul. Kopernika 12 - Blok mieszkalny „BSM” Nr 12 (punkt czerpalny),
- Biała Podlaska ul. Batorego 12 - Blok mieszkalny „Budomex” (punkt czerpalny),
- Biała Podlaska ul. Sidorska 101A - Blok mieszkalny „SM” (punkt czerpalny),

nie wykazały przekroczeń.

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PANSTWOWY POWATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej


Marcin Nowik

Otrzymują:

1. Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
2. Prezydent Miasta Biała Podlaska
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: D.M.