



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 26.09.2023 r.

ONS-HK.9020.2.175.2023

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 111/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Swory

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z planem ustalonym indywidualnie dla wodociągu Swory opartym o szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 11.09.2023 r. pobrał próbki do badań wody. W dniu 25.09.2023 r. otrzymano sprawozdanie z badania wody nr: LAB.PW-W-9051/295/2023.

Wyniki badań próbek z dnia 11.09.2023 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Swory ul. Szkolna 34 - Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego,
- Cełujki 32 - posesja prywatna (kran zewnętrzny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełniającym ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Biała Podlaska
3. a/a

Sporządził: D.M.