



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 19.01.2024 r.

ONS-HK.9020.2.334.2023

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 17/23 z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 20, 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 16.01.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-9051/7/2023 z dnia 18.03.2023 r.,
- 27.03.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-9051/73/2023 z dnia 05.04.2023 r.,
- 09.05.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr WD/418/2023 z dnia 15.05.2023 r.,
- 13.06.2023 r. sprawozdanie z badań nr 311482/23/MAL/Z1 z dnia 29.06.2023 r.,
- 13.06.2023 r. sprawozdanie z badań nr 311481/23/MAL/Z1 z dnia 29.06.2023 r.,
- 21.06.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-9051/202/2023 z dnia 23.06.2023 r.,
- 26.06.2023 r. sprawozdanie z badań nr 335608/23/MAL/Z1 z dnia 19.07.2023 r.,
- 25.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 456477/23/MAL z dnia 08.09.2023 r.,
- 25.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 456478/23/MAL z dnia 08.09.2023 r.,
- 18.09.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-Z-9051/308/2023 z dnia 21.09.2023 r.,
- 11.10.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-Z-9051/347/2023 z dnia 13.10.2023 r.,
- 07.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 613364/23/MAL z dnia 23.11.2023 r.,
- 07.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 613366/23/MAL z dnia 23.11.2023 r.,
- 07.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 613360/23/MAL/Z1 z dnia 22.11.2023 r.,
- 18.12.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-Z-9051/450/2023 z dnia 21.12.2023 r.,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Piszczac w dniach:

● **16.01.2023 r. numery analiz (dodatkowe próbki nadzorowe PPIS w Białej Podlaskiej w związku z interwencją):**

- PW/9/WD/b/W - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

- PW/10/WD/b/W - punkt pobrania Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - PW/11/WD/b/W - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkoła Podstawowa,
 - **27.03.2023 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Białej Podlaskiej):**
 - PW/150/WD/abc/W - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkoła Podstawowa,
 - PW/151/WD/abc/W - punkt pobrania Ortel Książęcy Drugi 33 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - **09.05.2023 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Białej Podlaskiej):**
 - WD/418/a/W - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkoła Podstawowa,
 - **13.06.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - punkt pobrania Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - **21.06.2023 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Białej Podlaskiej):**
 - PW/377/WD/a/W - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkoła Podstawowa,
 - **26.06.2023 r. (dodatkowe badanie kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniami):**
 - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - **25.08.2023 r. (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniami):**
 - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - punkt pobrania Piszczac ul. Terespolska 38 - EKO NOWA Sp. z o.o. (punkt czerpalny),
 - **18.09.2023 r. numer analizy (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniem):**
 - PW/573/WD/a/Z - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - **11.10.2023 r. numery analiz (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym):**
 - PW/646/WD/b/Z - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - PW/647/WD/b/Z - punkt pobrania Piszczac ul. Terespolska 38 - EKO NOWA Sp. z o.o. (punkt czerpalny),
 - PW/648/WD/b/Z - punkt pobrania Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - PW/649/WD/b/Z - punkt pobrania Ortel Książęcy Drugi 33 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - **07.11.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - punkt pobrania Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - punkt pobrania Ortel Książęcy Drugi 33 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - **18.12.2023 r. numery analiz (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniami):**
 - PW/841/WD/ab/Z - punkt pobrania Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - PW/842/WD/ab/Z - punkt pobrania Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
 - PW/843/WD/ab/Z - punkt pobrania Ortel Książęcy Drugi 33 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
- ostatecznie wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W dziewięciu próbkach stwierdzono przekroczenia (4 - bakterie grupy coli, 2 - zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, 5 - mangan, 1 - amonowy jon).

W związku z wykryciem bakterii grupy coli od dnia 20.09.2023 r. do 13.10.2023 r. w wodociągu obowiązywała decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. EKO NOWA Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Piszczac
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.