



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 27.03.2024 r.

ONS-HK.9020.2.71.2024

## **BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 29/24 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

### **U Z A S A D N I E N I E**

W dniu 26.02.2024 r. wraz z uzupełnieniem przesłanym pismem znak: GK.703.10.2024.JA z dnia 19.03.2024 r., Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: 8357/02/24 z dnia 26.02.2024 r., 8358/02/24 z dnia 26.02.2024 r. oraz 5405/03/24 z dnia 15.03.2024 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 20.02.2024 r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),
- Huszcza 34 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci) stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych tj. *Escherichia coli* (2 jtk/100 ml) oraz bakterii grupy coli (2 jtk/100 ml).

Przy szacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów wzięto pod uwagę fakt, że nieprawidłowości stwierdzono w jednej próbce, pochodzącej z SUW. Natomiast wyniki badań wody pochodzącej z sieci wodociągowej (u konsumenta) nie budziły żadnych wątpliwości. Ze względu na stwierdzoną rozbieżność w wynikach, niezbędne było wykonanie dodatkowych badań w obrębie SUW (woda ujmowana, woda w trakcie uzdatniania) oraz sieci wodociągowej.

Ponowne badania próbek wody, wykonane w dniu 26.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów pobrania:

- Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda surowa wchodząca na SUW),
- Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona za filtrami II stopnia),
- Łomazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Łomazy ul. Szkolna 18A - Zespół Szkół (punkt czerpalny),
- Huszcza 34 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
- Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach
2. Gmina Łomazy
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: D.M.