



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 02.05.2024 r.

ONS-HK.9020.2.91.2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 47/24 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łomazy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie planu ustalonego indywidualnie dla wodociągu Łomazy opartego o szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 22.04.2024 r. pobrał próbki do badań. W dniu 23.04.2024 r. otrzymano sprawozdanie cząstkowe z badań wody nr: LAB.PW-W-9051/142/2024 wraz z uzupełnieniem z dnia 25.04.2024 r.

Próbki wody pobrane w dniu 22.04.2024 r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Szymanowo 43A - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- Dubów 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu Burwin 34 - posesja prywatna (punkt czerpalny), stwierdzono przekroczenie normy parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli (1 NPL w 100 ml).

Po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie dostawca wody podjął działania naprawcze oraz zadeklarował wykonanie ponownych badań wody.

Badania wody zrealizowano w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, spełniającym ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach
2. Wójt Gminy Łomazy
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: N.Z.

Sprawdził: I.S.