



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 11.07.2024 r.

ONS-HK.9020.2.161.2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 77/24 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

U Z A S A D N I E N I E

Pismem znak: L.dz. 102/2024 z dnia 02.07.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: 354712/24/MAL/Z1 z dnia 02.07.2024 r. oraz 354716/24/MAL z dnia 01.07.2024 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wyniki badań próbek z dnia 24.06.2024 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Piszczac ul. Włodawska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne oraz część B - parametry chemiczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu Chotyłów ul. Zaleska 2 - Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny) stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C tj. 600 jtk w 1 ml (wartość zalecana 200 jtk w 1 ml). Ponadto w wodzie wprowadzanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody odnotowano ponadnormatywne stężenie manganu tj. $80 \pm 18 \mu\text{g/l}$ (norma 50 $\mu\text{g/l}$).

W związku z przekroczeniami, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie zobowiązano dostawcę wody do podjęcia działań naprawczych potwierdzonych wynikami badań wody.

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadającym aktualne zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia oraz akredytację PCA.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. EKO NOWA Sp. z o.o.
2. Burmistrz Gminy Piszczac
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

Sporządził: D.M.