



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



Biała Podlaska, dnia 09 września 2024 r.

LB.ZUZ.4210.208.2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-700-000-0000
tel.: +48 (83) 342 41 08
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

**Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 09 września 2024 r.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Andrzeja Chyba działającego w imieniu i na rzecz DINO POLSKA S.A. na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.07.2024 r. wydanego przez Panią Izabelę Biadała oraz Pana Michała Krauze Członków Zarządu DINO POLSKA S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzenia wodnego – zespołu skrzynek rozsączających zlokalizowanych na dz. nr ewid. 123/22 obręb Sławacinek Stary, gm. Biała Podlaska;

Współrzędne narożników zespołu skrzynek rozsączających w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Punkt A X: 5766982,34 Y: 8436197,75
Punkt B X: 5766982,11 Y: 8436200,74
Punkt C X: 5766971,34 Y: 8436199,89
Punkt D X: 5766971,58 Y: 8436196,90

b) usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej inwestycji (budynku handlowo – usługowego) zlokalizowanej na dz. nr ewid. 123/22 obręb Sławacinek Stary, gm. Biała Podlaska do projektowanego urządzenia wodnego w ilości:

$Q_{\max. s.} = 0,01690 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr.rok}} = 880,87 \text{ m}^3/\text{rok};$

o dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń:

zawiesina ogólna – 100 mg/l

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.09.2024 r. (data złożenia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od do

Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od do

Pieczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:

Specjalista Agnieszka Hołonowicz

tel. 83 342 70 54, 532 032 268

p.o. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

Jolanta Oleszczuk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl