



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

LB.ZUZ.4210.286.2024

NIP: 527-282-56-16, REGON: 368312575  
tel.: +48 (83) 343 41 08  
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

### OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 13 listopada 2024 r.



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez **Pana Krzysztofa Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn.: K+R Meble Krzysztof Tomaszewski z siedzibą w m. Sławacinek Nowy 32C; 21-500 Białka Podlaska** wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:

1. wprowadzanie oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni, ścieków pochodzących z budynku zakładu stolarskiego w Sławacinku Nowym zlokalizowanych na dz. nr ewid. 93/1, obręb Sławacinek Nowy, gm. Białka Podlaska poprzez istniejące dwa drenaże rozsączające do ziemi, w ilości:

**$Q_{max.s}=0,0000466 [m^3/s]$ ,**

**$Q_{sr.d}=1,2 m^3/d$ ,**

**$Q_{dop.r}= 481,8 m^3/rok$ ,**

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

**BZT5- 25 mgO<sub>2</sub>/l,**

**ChZT5- 125 mgO<sub>2</sub>/l,**

**Zawiesina ogólna 35 mg/l.**

2. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku usługowo-biurowego zakładu stolarskiego do gruntu poprzez istniejące dwa drenaże rozsączające PVC Ø110 o długości L=75,5 m i L=134,5 m zlokalizowane na dz. nr ewid. 93/1, obręb Sławacinek Nowy, gm. Białka Podlaska w ilości:

**$Q_{max.s} = 0,03162 m^3/s$ ,**

**$Q_{rocne.sr} = 1680 m^3/rok$ ,**

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

- **zawiesina ogólna – 100 mg/l,**

- **węglowodory i ropopochodne – 15 mg/,**

**Powierzchnia rzeczywista zlewni –  $Frz=0,2388 ha$ ,**

**Powierzchnia zredukowana zlewni –  $Fzr=0,21 ha$ .**

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2024 r. (data złożenia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w **terminie 7 dni** od daty zamieszczenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

**umieszczenie na tablicy ogłoszeń**

w terminie od ..... do .....

**umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej**

w terminie od ..... do .....

pieczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:

Specjalista Alina Lipka

tel. 83 342 70 54

Z up. p.o. Dyrektora  
KIEROWNIK

Jacek Tur