




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282-55-16, REGON: 142401
tel.: +48 (83) 342 41 00
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

Biała Podlaska, dnia 3 marca 2025 r.



LB.ZUZ.4210.29.2025

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 3 marca 2025 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Wójta Gminy Biała Podlaska w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące dz. nr ewidencyjny 37/9, 37/11, 38/33, 38/40 położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Czosnówka, jednostka ewidencyjna - 060103_2 Biała Podlaska tj.:

1. wykonanie urządzenia wodnego; układu retencyjno – rozsączającego z rur PP śr. 400 mm perforowanych, w otulinie z geowłókniny wraz ze studniami osadnikowymi żelbetowymi $\varnothing$ 1200mm i wpustami betonowymi śr. 500 osadnikowymi, z kratką D400, położonymi na działkach o nr geod.: 37/9, 37/11, 38/33, 38/40 w Czosnówce na ul. Dębowej długości 251,0m o szer. 6 m od skrzyżowania z ul. Akacjową oraz ul. Grabowej o długości 135 m poprzez wykonanie:

- kanału retencyjno – rozsączającego, który gromadził będzie wody opadowe (funkcja retencyjna), a następnie rozsącał do gruntu;
- studni osadnikowej z wpustem deszczowym służącej do zebrania wód deszczowych, odprowadzenia do studni rewizyjnej na kanale;
- części osadnikowej studni rewizyjno-połączeniowej żelbetowej 1200 mm służącej do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych, takich jak liście, piasek, które mogą przedostać się wraz z wodą deszczową do rury;
- studni rewizyjnej żelbetowej $\varnothing$ 1200mm z włazem kl. D o gł. 2,5m – 3 kpl;
- przewodów drenarskich perforowanych TP $\varnothing$ 400mm z PP SN8 w geowłókninie – L=55 mb;
- przykanalików deszczowych $\varnothing$ 200mm z PVC – L=29,1 mb;
- wpustu ulicznego betonowego osadnikowego $\varnothing$ 500 mm o gł. 2,2m – 5 kpl.

2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu ul. Dębowej i ul. Grabowej w Czosnówce gm. Biała Podlaska do projektowanych urządzeń wodnych w ilości:

$Q_{\max. s} = 0,00004 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{\text{śr. r}} = 1 \text{ 031,40 m}^3/\text{r}$,

- powierzchnia rzeczywistej zlewni – $F_e = 0,0040 \text{ ha}$,

- powierzchnia zredukowanej zlewni – $F_{zr} = 0,2 \text{ ha}$,

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach:

- zawiesina ogólna – 100 mg/ l,

- węglowodory ropopochodne – 15 mg/ l.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 luty 2025 r. (data wpływu uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Sprawę prowadzi:
Specjalista Alina Lipka
tel. 83/342 70 54

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 50 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl